DIGITEK TECHNOLOGY CO., LTD.

DIGITEK-ILT Output Voltage with Different Dip Switch Setting

Rated Voltage	1	2	INVAC	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120	122	124	126	128	130					
110 V	ON	ON	OUTVAC	97	99	100	100	100	101	102	102	104	106	108	110	112	114	115	116					
	OFF	ON	OUTVAC	98	100	101	101	102	103	103	103	104	106	108	109	112	114	115	117					
	ON	OFF	OUTVAC	98	99	101	103	103	104	104	105	105	106	107	109	110	113	115	116					
	OFF	OFF	OUTVAC	97	100	101	103	105	105	106	106	106	106	107	109	110	112	115	117					

	1	2	INVAC	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120	122	124	126	128	130	132	134	136	138	140
120 V	ON	ON	OUTVAC	99	100	103	105	107	108	108	109	108	108	107	107	108	110	112	115	118	120	122	124	126
	OFF	ON	OUTVAC	99	101	103	105	107	109	110	110	110	110	110	109	109	110	111	114	116	119	121	124	126
	ON	OFF	OUTVAC	99	101	103	104	107	109	111	112	112	112	112	112	112	112	112	113	115	118	121	124	125
	OFF	OFF	OUTVAC	99	101	103	105	107	109	111	113	114	115	115	114	114	113	113	113	115	117	120	122	124

	1	2	INVAC	200	202	204	206	208	210	212	214	216	218	220	222	224	226	228	230	232	234	236	238	240
220 V	ON	ON	OUTVAC	199	199	200	200	201	201	201	200	201	201	200	201	201	202	203	205	206	209	211	213	216
	OFF	ON	OUTVAC	199	201	203	203	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	206	208	210	212	214
	ON	OFF	OUTVAC	199	201	203	205	207	207	207	208	208	208	208	208	208	208	207	208	208	208	209	211	213
	OFF	OFF	OUTVAC	199	201	203	205	207	209	211	211	211	211	212	212	211	211	211	210	211	211	210	211	213

	1	2	INVAC	210	212	214	216	218	220	222	224	226	228	230	232	234	236	238	240	242	244	246	248	250
230 V	ON	ON	OUTVAC	208	208	208	207	207	206	207	207	206	206	206	205	205	205	207	209	211	214	215	218	222
	OFF	ON	OUTVAC	210	211	213	212	212	212	212	212	210	211	210	210	209	209	209	209	210	212	215	217	218
	ON	OFF	OUTVAC	210	211	213	215	216	216	216	216	216	216	215	215	214	213	213	213	212	212	214	216	218
	OFF	OFF	OUTVAC	210	211	213	216	217	219	221	220	220	220	220	220	219	218	218	217	216	216	215	216	217

	1	2	INVAC	220	222	224	226	228	230	232	234	236	238	240	242	244	246	248	250	252	254	256	258	260
240 V	ON	ON	OUTVAC	217	217	217	218	218	218	217	217	216	215	215	215	214	214	216	217	219	222	224	227	230
	OFF	ON	OUTVAC	219	221	221	222	222	223	222	222	221	220	220	219	218	218	218	218	219	221	223	224	227
	ON	OFF	OUTVAC	220	221	223	225	225	226	226	227	226	226	225	224	224	222	222	222	221	221	222	224	226
	OFF	OFF	OUTVAC	219	221	223	225	228	230	230	230	230	230	230	229	229	228	227	226	225	225	227	225	226

277 V	1	2	INVAC	257	259	261	263	265	267	269	271	273	275	277	279	281	283	285	287	289	291	293	295	297
	ON	ON	OUTVAC	251	251	250	250	251	250	249	248	247	248	247	247	246	246	247	249	250	252	255	257	258
	OFF	ON	OUTVAC	255	255	254	255	256	256	255	254	253	254	253	252	251	251	250	251	251	252	254	255	257
	ON	OFF	OUTVAC	256	258	260	260	261	260	260	260	259	261	260	258	257	256	257	256	256	254	254	255	257
	OFF	OFF	OUTVAC	256	259	260	262	264	266	265	264	264	265	265	264	263	264	263	262	260	259	259	260	259

Default Setting 1 ON 2 OFF